



Prüfungszeugnis

Nr. 488 0711 11

Prüfungen gemäß EN 488:2003

für

**werkmäßig gedämmte Fernwärme-Armatur
von BEM**

Auftrag der
BEM Rohrnetzservice GmbH

Prüfmaterial:

1 werkmäßig gedämmter Kugelhahn DN 80 / 160

Prüfbericht 824_4785:

Im November 2007 wurden im FFI an o.a. Prüfmaterial Eigenschaften
hinsichtlich PUR-Hartschaumstoffdämmung und Erscheinungsbild /
Geometrie gemäß der Europäischen Norm EN 488:2003geprüft:

**Der werkmäßig gedämmte Kugelhahn erfüllt die geprüften
Anforderungen nach EN 488:2003.**

Institutsleitung:
Dipl.-Ing. Thomas Grage

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT
IN HANNOVER E.V.
Tel. 05 11 / 943 70-0 - Fax - 70
30996 Hemmingen - Max-von-Laue-Str. 23

Projektleitung:
Michael Kersebaum

Hemmingen, den 29.11.2007