

Prüfungszeugnis

Nr. 123 4567 89

Erddruckprüfung nach EN 489

für

Produktname - Bezeichnung

Auftrag der

MUSTER FIRMA

vom Datum

Probekörper

2 x Rohrverbindung KMR DN 80/160

1 x Rohrverbindung KMR DN 150/250

Im Monat Jahr wurde im FFI die Erddruckprüfung für eine Rohrverbindung gemäß der Europäischen Norm EN 489:2003 und erhöhten Anforderungen durchgeführt: Sandkastenprüfung gemäß EN 489:2003 mit 1000 Zyklen und Wasserundurchlässigkeitsprüfung gemäß EN 489:2003.

Es wurde kein Wassereinbruch festgestellt.

Die Rohrverbindung hat die Erddruckprüfung bestanden.

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT
IN HANNOVER E.V.

Institutsleitung:

Dipl.-Ing. Th. Grage

Tel. 0511/94370-0 - Fax - 70
30966 Hemmingen - Max-von-Laue-Str. 23

Projektleitung:

Dipl.-Ing. J. Tödter

Hemmingen, aktuelles Datum